



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области  
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 722-602, факс 726-385,  
e-mail: mchs@emercom.dsc.ru Единый «телефон доверия» (4242) 729-999.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497-059, факс 723-947, e-mail: ugps@sakhalin.ru

Территориальный отдел надзорной деятельности города Южно-Сахалинска  
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел.: 497-085, факс: 497-085, e-mail: tond-gorod@mail.ru  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Южно-Сахалинск,  
ул. Амурская, 60  
(место составления акта)

“ 27 ” декабря 20 16 г.  
(дата составления акта)  
16 час. 00 мин  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 285

По адресу: Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, 173.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 285 от 14.12.2016 начальника ТО НД г. Южно-Сахалинска – главного государственного инспектора г. Южно-Сахалинска по пожарному надзору Дроздова А.А.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 «Дюймовочка» г. Южно-Сахалинск (МБДОУ № 33 «Дюймовочка» г. Южно-Сахалинск)  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность ч. мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день (3 часа)

(рабочих дней)

Акт составлен: в Территориальном отделе надзорной деятельности г. Южно-Сахалинска УНД и ПР ГУ МЧС России по Сахалинской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МБДОУ № 33 «Дюймовочка» г. Южно-Сахалинск Гуляева Е.В. от 14.12.2016 в 12<sup>15</sup>  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Журавлев Захар Викторович - государственный инспектор г. Южно-Сахалинска по пожарному надзору  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)



При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ № 33 «Дюймовочка» г. Южно-Сахалинск  
Гуляева Елена Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

**Функциональное назначение объекта Ф 1.1. (детский сад).** Здание двухэтажное, подземный этаж отсутствует, 1965 года постройки, размерами в плане 12,91 м. х 40,81 м., общая площадь здания – 881,9 м<sup>2</sup>. Продольная ось ориентирована в направлении восток-запад. Здание второй степени огнестойкости. Стены шлакоблочные, перекрытия железобетонные, кровля двухскатная – металлопрофиль по деревянной обрешетке. Наружная отделка – конструкция навесной фасадной системы с воздушным зазором «Краспан ВСт (ВСтН) с облицовкой металлическими панелями или профилированными стальными листами (рабочий проект 27.08.11-АР от сентября 2014 года, акт сдачи-приемки выполненных работ от 15.12.2015). Отопление центральное, освещение электрическое центральное, вентиляция естественная и вытяжная (в помещении пищеблока, в не рабочем состоянии). Главный вход расположен с южной стороны здания. С каждого этажа здания иметься не менее двух эвакуационных выходов.

На момент проверки: здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) и системой оповещения управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) (второй тип). Контракт № 65/16 от 31.12.2015 на оказание услуг по техническому обслуживанию АУПС и СОУЭ заключен с ООО «Координата», акт проверки работоспособности си АУПС и СОУЭ от 09.12.2016. Контракт на техническое обслуживание мониторингового оборудования и передаче данных с систем объектовой АУПС заключен с ООО ВДПО, акт проверки работоспособности системы мониторинга Navigard от декабря 2016. Акт проверки состояния огнезащитного состава «Вупротек-2» на поверхности древесины от 13.09.2016. На территории детского сада наружный противопожарный водопровод отсутствует (ближайшие пожарные гидранты расположены, по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 26-Б (юго-восток); г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 46-А (западная сторона), в здании детского сада внутренний противопожарный водопровод не предусмотрен. Протокол № 62/15 от 31.08.2015 испытаний и проверок наружных стационарных лестниц и ограждений. Декларация пожарной безопасности № 64401000ТО1222 от 18.08.2014. Огнетушители в наличии ОУ-1 – 2 шт., ОУ-2 – 2 шт., ОП-3 – 1 шт., ОП-5 – 8 шт. Журнал учета огнетушителей ведется. Инструкции и планы эвакуации людей при пожаре имеются. Противопожарный режим на объекте разработан. Таблички «При пожаре звонить «01» имеются. Приказ о назначении, ответственных по пожарной безопасности имеется. Ответственный по пожарной безопасности прошел обучение по пожарно-техническому минимуму (удостоверение № 2211 от 23.11.2016). Обучение лиц мерам пожарной безопасности проводится. Журнал инструктажа по пожарной безопасности ведется.

~~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):~~

~~выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):~~

**нарушений не выявлено**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:  
1. *Распоряжение № 285 от 14.12.2016.*

Подписи лиц, проводивших проверку:

*Государственный инспектор г. Южно-Сахалинска  
по пожарному надзору  
Журавлев З.В.*



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

*Заведующий МБДОУ № 33 «Дюймовочка» г. Южно-Сахалинск Гуляева Елена Владимировна*  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 27 ” декабря 20 16 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего  
проверку)